



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6140CM0429

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BENDER Armaturen GmbH & Co. KG Zur Brücke 2, D-57368 Lennestadt
Vertreiber <i>distributor</i>	BENDER Armaturen GmbH & Co. KG Zur Brücke 2, D-57368 Lennestadt
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Abzweig T-Ventil in Durchgangsform (6140)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Abzweig-T-Ventile in Durchgangsform für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	40...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60358784-006 vom 14.08.2020 (LGI) Baumusterprüfung: 7311386-03 vom 14.11.2011 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0240A/18 vom 13.11.2018 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 204/16 vom 06.02.2021 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0496/21 AB01 vom 28.04.2021 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) DVGW W 583-(P) (01.04.2016) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.11.2026 / 21-0751-WNV

700384-A-14

12.10.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

12.10.2021
i. J. 7/1

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
40...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
40...	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
40...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
40...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
4000000, 4010000, 4020000	Nennweiten: DN 25, 32, 40 und 50, Innengewinde/Außengewinde/Außengewinde, steigende Spindel, mit Entleerung
4030000	
4001000, 4002000, 4003000	Nennweiten: DN 32, 40 und 50, Innengewinde/Außengewinde/Außengewinde, mit vergrößertem Zulauf, steigende Spindel, mit Entleerung
4000100, 4000200, 4000300	Nennweiten: DN 25, 32 und 40, Innengewinde/Außengewinde/Außengewinde, mit Endkappe als Endarmatur, steigende Spindel, mit Entleerung
4000400, 4000500	